

Название объекта поставки:

Опросный лист высокочастотного заградителя (ВЗ)

N	Наименование параметра	Требование (значение параметра)
1	Заводской тип (марка)	ВЗ - 1250-0, 5 У1 (145-1000 кГц)
2	Номинальное напряжение линии	
3	Номинальный длительный ток, А	1250
4	Номинальный кратковременный ток короткого замыкания в течении 1с, кА	31, 5
5	Ударный ток кратковременного замыкания, кА	80
6	Минимальное значение активной составляющей полного сопротивления, Ом	470
7	Номинальная индуктивность реакторы, мГн	0,5
8	Индуктивность реактора на частоте 1000 кГц, мГн	0,51
9	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	У1
10	Тип защиты	ОПН
11	Элемент настройки	ЭНУ 0,5-40
12	Диапазон частот заграждения, кГц	145-1000
13	Контактные пластины вертикально-расположенные по отношению к земле	да
14	Количество проушин для подвешивания заградителя	2 шт. диаметрально расположенные
15	Эксплуатационная документация	да
16	Наличие защиты от птиц	нет
17	Дополнительные требования	

Заказчик _____
 Наименование объекта _____
 Почтовый адрес _____
 Тел./факс _____